

司法为民践初心 改革创新结硕果

——榆林市横山区人民法院持续探索基层司法新路径

张震 通讯员 高岗

团队建设筑基 激发内生动力

针对审判团队协作效率低的问题，横山法院于2022年创新推出“员额法官与司法辅助人员双向选择”机制，通过三轮意向填报与能力测试，实现法官、法官助理、书记员1:1:1优化配比，团队匹配成功率达90%，构建起“志趣相投、专业互补”的协同办案模式。此举使2022年案件平均审理时间降至24天，较全市均值缩短17天，结案数同比增长17.93%。

通过“法院大讲堂”“我的文书我来读”“庭审观摩大赛”等活动，横山法院全面提升干警专业素养。该院班子成员和资深员额法官带头授课分享实务经验，并创新“助理评查案件反馈会”，从程序到实体全链条把控案件质量。2023年，该院人均结案数达322.86件，同比增加42.92件，审判质效稳居全市第一。

创新实践增效 探索审判“加速度”

繁简分流“全员速裁”。针对传统速裁模式“简案办不快、繁案办不精”的痛点，横山法院2023年推出“全员分散速裁”机制。立案庭将速裁案件均衡分配至全院审判团队，实现“难案穿插简案、效率质量并重”。2023年，该院速裁结案2555件，同比增长8.72%，其中一起300万元合同纠纷仅用数日审结，获当事人赞誉。

智慧赋能“云端办案”。2024年，横山法院深化“智慧型法院”建设，启用执行集约化平台，引入标的物监管系统，推进电子卷宗全流程应用，线上开庭率大幅提升。该院党组

书记、院长李刚表示，要让数据多跑路、让群众少跑腿，通过技术手段降低信访率，提升司法透明度。

司法为民铸魂 践行公平正义初心

延伸职能，推动矛盾纠纷源头防范化解。横山法院将矛盾纠纷源头防范化解从外部协同延伸至内部优化，通过判后答疑、司法建议、巡回审判等方式“抓前端、治未病”。2023年，该院化解历时5年的土地纠纷案，实现“案结事了人和”。

细节入手，提升群众满意度。从“坐堂问案”到“送法上门”，横山法院加大巡回审判力度，将司法服务延伸到田间地头。2024年，该院要求干警“从细节渗透司法为民情怀”，通过规范裁判文书说理、强化服判息诉工作，让群众切实感受到公平正义就在身边。

从“三连冠”看基层法院现代化之路。横山法院的“三连冠”并非偶然，其成功经验可概括为三点：机制创新与数据驱动并重，通过动态管理和科学考评，将压力转化为动力；团队活力与专业能力双提升，“双向选择”激活人力资源，强基工程夯实业务根基；效率追求与为民情怀融合，以技术手段提速，以人文关怀提质，各项工作都从政治上看、从法治上办，推动办案政治效果、法律效果和社会效果的有机统一，将党的领导不折不扣落在审判执行最前线。

从2022年的“跟跑者”到2024年的“领跑者”，横山法院用3年时间书写了基层司法改革的精彩答卷。2月21日，该院党组书记、院长李刚说：“在平凡的坚持中守护公平正义，是每一位横山法院人的使命。”



2月18日，宝鸡市金台区人民法院刑事审判庭联合院综合办公室、诉讼服务中心干警深入列车车厢开展“秦岭慢火车 反诈进行时”法治宣传活动。

本报记者 史红海
通讯员 解尔璠 摄

未央宫法庭“移动课堂”送解纷“秘籍”

本报讯(通讯员 徐祥辉)2月20日，西安市未央区人民法院未央宫法庭法官走进未央宫街道，开展人民调解专题培训，辖区35个社区的工作人员、网格员、楼栋长参加培训。

培训会上，未央宫法庭法官李想围绕《中华人民共和国民法典》等法律法规，着重讲授了人民调解的法律依据、调解原则及技巧，并结合自身审判经验分享常见纠

纷的处理方法；同时，就人民调解协议制作及审查、“人民调解+司法确认”程序衔接等要点进行详细讲解，引导参训人员在化解纠纷过程中做好释法明理工作，提升矛盾纠纷化解成效。

随后，人民调解员熊小勇分享了在未央宫法庭担任乡贤调解员的经历和感悟，并结合典型案例，讲解了法庭要树立全心全

意为人民服务的宗旨，要立足情理和法律，要做到专心倾听、用心调解、耐心说理，要讲清事理、情理、法理、文理的“四要”释法明理工作法。

会后，参训人员纷纷表示，此次“移动课堂”讲授的法律知识、分享的释法明理工作法，重实用、接地气，对基层解纷工作有很好的指导和借鉴意义。

陕西消防曝光35家火灾隐患单位

陕西消防部门为全力防范和化解消防安全隐患，切实增强各行各业的火灾防范意识，持续开展消防安全隐患检查工作。在2月份的检查中，发现了35家存在火灾隐患的单位，并决定对这

些单位进行曝光。同时，对于前期未完成整改的单位，消防部门也将持续进行曝光，以督促相关单位尽快整改，确保消防安全。

2月份火灾隐患曝光名单

序号	所在地市	单位名称	存在的主要隐患
1	西安市	鄠邑区长虹中医医院	北侧二楼库房违规使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建
2	西安市	西安冯缘酒店有限公司	1.防火门未安装闭门器； 2.自动报警系统通信故障，未保持完好有效； 3.2层西侧安全出口处缺少安全出口标志； 4.楼道内堆放杂物
3	西安市	西安新生活物业服务有限公司(天都佳苑)	4号楼一单元一层至五层电缆井内电器线路敷设不符合《民用建筑电器设计标准》GB51348—2019第8.11.3条和8.11.9条之规定，电缆井内穿越楼板的金属槽盒未封堵，弱电线路未敷设于金属槽盒之内。
4	咸阳市	长武县乐涂艺术培训学校有限公司	杂物遮挡室内消火栓
5	咸阳市	旬邑县城关街道西大街好再来综合商店	货物堆放占用安全出口
6	咸阳市	淳化县车坞镇城南大院餐饮店	厨房操作间电器线路私拉乱接
7	渭南市	渭南市华州区食乐臊子面馆	1.未设置安全疏散指示标志； 2.私拉乱接插线板。
8	渭南市	合阳县美味李想大虾火锅店	1.一楼北出口处安全疏散指示标志安装错误； 2.一楼北侧疏散楼梯被杂物占用； 3.二楼包间内未按要求设置独立式感烟探测器。
9	渭南市	蒲城县高阳镇福满楼羊肉馆	1.厨房线路未按规定穿管保护； 2.营业区内灭火器配置数量不足。
10	宝鸡市	豪城天下C区	小区内存在飞线充电
11	宝鸡市	锐丰五金经营部	杂物遮挡消火栓
12	宝鸡市	陇县惠利综合商店	灭火器压力不足
13	汉中市	荷花园建材家居市场	1.无消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训记录；无防火检查、巡查、消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养无记录；消防档案不符合要求； 2.消防控制室人员未持证上岗。

序号	所在地市	单位名称	存在的主要隐患
14	汉中市	宁强县爱悦贝健康管理咨询有限公司	1.四层南侧餐台线路敷设不符合消防安全管理规定； 2.灭火和应急疏散预案未及时更新，未定期组织员工开展消防安全培训。
15	汉中市	奥斯顿公馆	1.消火栓泵控制柜故障，无法正常运行； 2.水泵房应急照明灯故障。
16	商洛市	花意点花艺生活馆	营业区域未配置安全出口标识
17	商洛市	LWEST汀服装店	私拉乱接电线，违规充电
18	商洛市	张记巷子里砂锅煲	电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定
19	安康市	汉阴县城关镇大自然农庄	1.一楼梯处疏散指示标志故障； 2.一楼前台处电器线路敷设混乱。
20	安康市	岚皋县南宫山生活广场	1.场所内疏散指示标志数量不足； 2.灭火器压力过高未进行更换。
21	安康市	安康市汉滨区三回头米线馆	建筑一层操作间未规范使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。
22	铜川市	铜川市印台区城关肖记小吃店	营业区北侧墙面电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。
23	铜川市	陕西宏德有限公司	1.商铺内灭火器数量不足； 2.电动自行车在门口违规停放。
24	铜川市	长安银行股份有限公司铜川王益区支行	1.大厅西侧疏散通道处堆放杂物； 2.大厅北侧室内消火栓被办公座椅遮挡。
25	榆林市	吴堡县高新医院	二楼疏散通道被占用。
26	榆林市	清涧县陈记湖南味道餐饮店	燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定。
27	榆林市	子洲县喜临阁食府	地下一层疏散通道堆放杂物。
28	延安市	安塞区锦绣苑小区	消防车道违规停放私家车。
29	延安市	吴起县星期八台球室	使用国家淘汰的消防产品。
30	延安市	志丹县紫宸宾馆	车库内感烟探测器未摘掉防尘罩。
31	西咸新区	沣西新城飞楠粮油干菜店	1.违规在营业区内停放电动车，占用疏散通道； 2.液化石油气罐上方违规堆放杂物。

序号	所在地市	单位名称	存在的主要隐患
32	西咸新区	泾河新城乔氏卤肉餐饮店	1.该商铺一楼楼梯间违规存放大量易燃物； 2.该商铺一楼楼梯间违规停放电动车。
33	西咸新区	陕西中通达物流有限公司	埋压、圈占、遮挡消火栓。
34	杨凌示范区	杨村小区	未完成加装电梯智能阻止系统。
35	杨凌示范区	千林华庭	1.电动自行车充电停放场所出入口仅有一个，安全出口数量不足。 2.未完成加装电梯智能阻止系统。

1月份火灾隐患曝光未整改完成名单

序号	所在地市	单位名称	存在的主要隐患
1	西安市	西安市临潼区宏达实业有限责任公司	人员密集场所的居住场所采用彩钢板芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB 8624规定的A级。
2	西安市	中国电力工程顾问集团西北电力设计院	火灾自动报警控制柜瘫痪。
3	汉中市	汉中市汉台区草堂南园私房菜馆	1.包间窗户均设置防护窗； 2.甲醇罐罐体材质及管道均为塑料材质； 3.同一场所内使用甲醇及液化石油气两种燃料； 4.甲醇罐未采取防泄漏、流淌措施。
4	汉中市	汉中聚佳源物业管理有限公司(国瑞大厦小区)	1.消防控制室值班人员未持证上岗； 2.消防控制室控制器显示屏故障，控制器报警喇叭接线损坏，应急广播无法正常使用； 3.湿式报警阀静水阀生锈，无法打开； 4.楼内部分疏散指示标志故障。
5	铜川市	铜川市王益区青年路金华市场	个别经营商户有随意乱接电线和超负荷用电现象。
6	杨凌示范区	雅典名城	未完成加装电梯智能阻止系统。